

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

ул. “Ген. Гурко” № 6, София 1000
тел.: (+359 2) 949 2115
факс: (+359 2) 981 8787

mail@esmis.government.bg

НА „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“
София 1000, ул. “Гурко” № 6
Reg. №: 0094-3240
Дата: 09.11.15

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Отговор на въпрос зададен във връзка с обявена процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и материали, обособени в следните позиции: Доставка на материали и елементи за поддръжка на сградния фонд и на електронната съобщителна инфраструктура на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на оптични кабели, муфи и аксесоари за поддръжка на оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Доставка на силови кабели за електрозахранване до 1000 W, Обособена позиция № 3 – Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: Доставка на материали и елементи за поддръжка на сградния фонд и на електронната съобщителна инфраструктура на ИА ЕСМИС, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на оптични кабели, муфи и аксесоари за поддръжка на оптичната кабелна инфраструктура на ИА ЕСМИС, Обособена позиция № 2 – Доставка на силови кабели за електрозахранване до 1000 W, Обособена позиция № 3 – Доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, давам следния отговор:

Въпрос 1: Съгласно приложената техническа спецификация - позиция № 19 „Усукан проводник за въздушно полагане 5x6 мм²“ - Обичайно сеченията на този тип кабели биват 16,25,35,50 и 70 мм². Във Вашата спецификация изискването е за нестандартно сечение за усукан проводник за въздушно полагане.

Бихме искали да получим по-подробни технически данни за търсения кабел, съдържащи уточнение дали е меден или алуминиев, на какъв стандарт да отговаря и за какво приложение е предназначен.

Отговор: Позицията се отнася за медни проводници или кабели за външно полагане на открито. Да бъдат разрешени за употреба в ЕС. Изолацията да бъде устойчива на атмосферни въздействия и слънчева радиация.

С уважение,

Красимир Симонски
Изпълнителен директор на ИА ЕСМИС

