


МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,  
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
“ЕЛЕКТРОННИ СЪБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

ул. “Ген. Гурко” № 6, София 1000  
тел.: (+359 2) 949 2115  
факс: (+359 2) 981 8787

mail@esmis.government.bg  
www.esmis.government.bg



ДО  
Всички заинтересовани лица

**Относно:** *Отговор на въпрос зададен по поръчка с предмет: “Ремонт на работно помещение в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили въпроси по поръчка с предмет: “Ремонт на работно помещение в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“ и на основание чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП, давам следните отговори:

**Въпрос 1:** Моля пояснете кога се освобождава гаранцията за изпълнение:

- 1 месец след приключване на СМР с констативен протокол за приемане изпълнението на СМР както обикновено се процедира;
- Друг срок

**Отговор:** Съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 38 от проекта на договор, неразделна част от публичната покана, публикувана на сайта на ИА ЕСМИС в раздел профил на купувача: „Гаранцията се предоставя под формата на депозирана парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или като безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на най-дългия от предложените гаранционни срокове по договора“. Разпоредбата на чл. 39 от проекта на договор указва, че гаранцията се освобождава в едномесечен срок след изтичане на срока по чл. 38 от договора. Представената гаранция за изпълнение на договора ще бъде освободена в едномесечен срок след изтичане най-дългия от предложените гаранционни срокове на изпълнените видове СМР по договора.

**Въпрос 2:** Моля пояснете Гаранционният срок с кои изисквания да се съобразява?

- Гаранционни изисквания в Документацията: „Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове на

доставеното по договора оборудване следва да съответстват на гаранционните срокове на производителя“.

- или да се съобразява с 25 годишна гаранция от оторизиран производител на СКС, както е записано в КС т. 13 на Структурно кабелната система.

**Отговор:** Съгласно посоченото в техническата спецификация на публичната покана (т. гаранционни изисквания), публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, гаранционните срокове на изпълнените видове СМР не могат да бъдат по-малки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участниците могат да посочат еднакъв за всички видове СМР гаранционен срок или различен за различните видове. Групирането на видовете работи следва да бъде в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се извършва от участника при стриктно спазване на номенклатурата на чл.20, ал.4 от Наредба 2 от 31 юли 2003 г. Гаранционните срокове на монтираните технически средства и съоръжения/оборудване следва да съвпадат с дадените от производителите.

**Въпрос 3:** Относно Пожароизвестителната система, моля за пояснение с кое от изискванията да се съобразим?

- Съществуващата пожароизвестителна централа е конвекционална. В количествената сметка са заложили адресеруеми датчици. Двете неща са несъвместими. С кое да се съобразим?

**Отговор:** Всички оптично-димни пожароизвестители трябва да бъдат съвместими с изградената конвенционална пожароизвестителна централа.

С уважение,

Красимир Симонски  
Изпълнителен директор на ИА ЕСМИС

