

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
“ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

ул. “Ген. Гурко” № 6, София 1000
тел.: (+359 2) 949 2115
факс: (+359 2) 981 8787

mail@esmis.government.bg
www.esmis.government.bg

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Рег. № 0094-2554
Дата: 23.11.2016 г.

Относно: Разяснение на постъпило запитване по процедура на събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на работни помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по обявена процедура за събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на работни помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“ и на основание чл. 189 от ЗОП, представям следното разяснение:

Искане за разяснение № 1: Във връзка с разяснение №3: „Изпълнителят следва да включи 8% непредвидени разходи към стойността на „ОБЩО СМР“, моля за допълнително уточнение дали към всяка единична цена /по всяка позиция от КСС/ трябва да се прибави 8 % непредвидени разходи или трябва да заложим единичните цени без тези 8 % допълнителни разходи и след крайното им сумирането да прибавим 8%, които да отразим само в позиция: „ОБЩО СМР“.

Разяснение № 1: Прогнозната стойност на обществената поръчка е 108 333.33 лв. без ДДС. В нея са включени 8% непредвидени разходи. Изпълнителят следва да включи 8% непредвидени разходи към стойността на „ОБЩО СМР“.

Искане за разяснение № 2: Относно огледа на обектите: Необходимо ли е да подготвим декларация за оглед, която да бъде подписана от упълномощеното лице, с което да удостовери, че е направен такъв оглед?

Разяснение № 2: Възложителят предоставя на участниците в настоящата поръчка възможност да извършат оглед и да се запознаят с мястото на извършване на

строително-монтажните дейности на адреса на възложителя – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6, както и да разгледат в детайли одобрения инвестиционен проект на обекта. Огледите не са задължителни и декларация не е необходима.

Искане за разяснение № 3: Срокът е посочен в календарни дни. Моля за разяснение дали ще има достъп заработа до обекта всеки ден /включително: събота и неделя/, както и до колко часа ще има достъп и ще може да се работи на обекта след приключване на работа от Ваша страна.

Разяснение № 3: След сключване на договор за изпълнение достъп до обекта ще има всеки ден, включително събота и неделя след предоставен поименен списък на лицата, които ще извършват строително-монтажните работи. При необходимост достъп до обекта може да се осигури и след официалното работно време на Възложителя.

Искане за разяснение № 4: Във връзка с позиция 27 /Вътрешни щори 195/195 8бр./ от КСС-Архитектура няма информация за вида на щорите. Моля за уточнение дали щорите са алуминиеви ламелни, текстилни или от друг вид.

Разяснение № 4: Щорите трябва да бъдат алуминиеви ламелни спрямо вида и отваряемостта на прозорците.

Искане за разяснение № 5: Моля за допълнителни разяснения по п.37 /Вертикален транспорт материали/ от КСС-Архитектура: Има ли възможност да се закрепят на фасадата улей за строителни отпадъци, може ли да се монтира временно подемно устройство, може ли да се използва вътрешен асансьор за транспорт на строителни материали или транспортирането им ще става единствено по стълби?

Разяснение № 5: Вертикалният транспорт на материали ще се извършва само през стълбищната клетка.

Искане за разяснение № 6: Позиция 1 от видео наблюдение е монтаж на камера – каква е камерата, с какви параметри?

Разяснение № 6: Системата за видео наблюдение трябва да работи съвместно със съществуващата такава изградена в сградата на ИА ЕСМИС. Към настоящия момент всички монтирани камери в сградата са аналогови.

Искане за разяснение № 7: Тъй като от предоставената спецификация по слаботоковата част – пожароизвестяване, видеонаблюдение и контрол на достъп се вижда, че става въпрос за разширение на съществуващи системи, моля за информация за производителите и моделите на наличното оборудване, с оглед съвместимостта на старото и ново оборудване, което ще бъде предложено.

- За позиции 1 до 5 от СКС трябва ли да бъде включен и монтаж, или тези позиции са само за доставка?

Разяснение № 7: Информация относно производителите и моделите на наличното оборудване може да се даде при направен оглед на място. При изграждането на част СКС е включено доставка и монтаж на всички компоненти на системата.

Искане за разяснение № 8: За поз. 7 от пожароизвестяването трябва ли да се приеме, че тръбите са доставени и положени, и не трябва да се оферират? Ако трябва да се оферират, то какъв рамер са и как трябва да се полагат? Същото важи за: позиции 2 и 3 от видеонаблюдението; позиции 5 и 6 от контрола на достъп; поз. 6 от СОТ-а.

Разяснение № 8: Всички кабели на отделните системи се полагат по предварително монтирани скари над окачения таван. При преминаване по стени и колони е необходимо да бъдат положени в гофрирани тръби Ф 23.

Искане за разяснение № 9: Разширенията на системите за пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ ще изисква препрограмиране/преконфигуриране на съществуващото основно оборудване. Тъй като в спецификацията няма позиции за тези дейности, то това означава ли, че те ще бъдат ангажимент на Възложителя?

Разяснение № 9: При предаване на обекта всички отделни системи трябва да могат да изпълняват предназначението си. Препрограмирането или реконфигурирането на отделни системи са ангажимент на Изпълнителя.

С уважение, /п./ не се чете

Красимир Симонски

Представяващ ИА ЕСМИС съгласно Решение №555/07.07.2016 г. на МС