



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Рег. № :ДАЕУ - 2142
Дата: 22.05.2017г.

Към наш № ДАЕУ-1903/10.05.2017 г.

Относно: Разяснение по постъпило запитване за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ и на основание чл. 33 от ЗОП, представяме следното разяснение:

Искане за разяснение:

„Във връзка с процедура по пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ДАЕУ“ имаме допълнителен въпрос относно следната позиция:

<i>Батерия 6V 200Ah</i>	<i>ТД МИЗИЯ, ТД СЕРДИКА, ТД ТРАКИЯ, КИИ</i>	<i>10 бр.</i>
-----------------------------	---	---------------

Допустимо ли е вместо батерия 6V / 200Ah – 10 бр., да се предложи доставка на батерия 12V / 200Ah – 5 бр.

По този начин крайното напрежение на блок батерията се запазва 60V / 200Ah, но ще бъде постигнато оптимизиране на ценовото предложение. “

Разяснение:

Ако в Техническото си предложение предложите доставка на батерия 12V / 200Ah – 5 бр. вместо батерия 6V / 200Ah – 10 бр., действително крайното напрежение на блок батерията се запазва 60V / 200Ah, така както е предвидено първоначално в Техническите спецификации към настоящата процедура.

Допустимо е в Техническото си предложение вместо батерия 6V / 200Ah – 10 бр., да предложите доставка на батерия 12V / 200Ah – 5 бр.

С уважение,

Йовка Цачева...../П/.....- /заличено на основание чл. 2 ЗЗЛД/
Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в ДАЕУ,
възложител съгласно Заповед № ДАЕУ-2012/15.05.2017 г.