



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: *Разяснение по постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. № ДАЕУ-4360/18.06.2018 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане публично състезание с гореносочения предмет и на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, предоставям следното разяснение:

Запитване: *В Приложение № 1 „Техническа спецификация“, т. III, „Изисквания свързани с изпълнението на поръчката“, буква А „Технологични (стационарни) акумулаторни батерии“, в подточка е описано:*

„ Батерийните моноблокове да са оборудвани със съединителни мостове за съединяването им в батерии. Изводите на моноблоковете да са разположени на една от късите страни на моноблока – изпълнение „Front Terminal“.

Така формулирано не става ясно за кои акумулаторни батерии от таблицата да бъде изпълнено – „Front Terminal“. Моля да уточните, за кои капацитети батерии се отнася въпросното изискване?“

Разяснение: *Изискването изводите на моноблоковете да са разположени на една от късите страни на моноблока - изпълнение „Front Terminal“ се отнася за стационарни батерии с капацитети: 12V/100 Ah, 12V/125 Ah, 12V/150 Ah.*

С уважение,

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Вяра Тодева

/За Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ в ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществени поръчки със Заповед № ДАЕУ-3763/ 01.06.2018 г./