



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: *Разяснение по постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. № ДАЕУ-4478/21.06.2018 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с горепосочения предмет и на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, предоставям следното разяснение:

Запитване: *В Приложение № 1 „Техническа спецификация“ в таблицата за доставка на стартерни и технологични акумулатори по дирекции в ДАЕУ и по-точно позиции Батерия 12V/28W и Батерия 12V/38W от Технологични (стационарни) е посочен капацитет или отдавана мощност от 28W и 38W, но не става ясно при какви условия се изискват.*

Когато производителите на стационарни акумулаторни батерии, ги дефинират не по капацитет (Ah), а по мощност (W), при крайно разрядно напрежение на клетка (V/cell), за определено време (T). Моля да бъдат посочени липсващите параметри – крайно разрядно напрежение на клетка (V/cell) и време (T), за да бъдат избегнати неточности при оформянето.

Разяснение: *Изискването за Батерия 12V/28W е при следните условия: за 15 минути разряд до напрежение 1.67V на клетка при 25 °C.*

Изискването за Батерия 12V/38W е при следните условия: за 15 минути разряд до напрежение 1.67V на клетка при 25 °C.

С уважение,

Заличено на основание

чл. 2 от ЗЗЛД

Вира Голева

/За Директор на Дирекция „Обществени поръчки“ в ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществени поръчки със Заповед № ДАЕУ-3763/ 01.06.2018 г./