

До ДАЕУ
гр. София 1000,
Столична община – район „Средец“,
ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

от ТРИСТАН 02 ООД
седалище: гр. София, ул. Пчела 15,
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Пчела 15, телефон: 029251222, факс: 029251232,
e-mail: office@tristan02.com, ЕИК: 130839386,
представяван от: Седефка Станимирова Занева-Петкова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“, като заявяваме, че за срока на договора, ще осигурим доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии, съгласно посоченото в „Техническа спецификация“ от документацията на процедурата за избор на изпълнител.

Ако бъдем избрани за изпълнител, се задължаваме при изпълнение на договора:

1. Да изпълняваме направените от Възложителя заявки в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на заявка за конкретна доставка на посочен от Възложителя адрес в градовете София, Благоевград, Стара Загора и Велико Търново, Пловдив и Шумен.
2. Декларираме, че ще изпълняваме поръчката съобразно условията, посочени от Възложителя в техническата спецификация от документацията за участие.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в срок в пълно съответствие с техническите изисквания.
4. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор - приложение към документацията, приемаме клаузите му и ако поръчката бъде възложена на нас, ще сключим договор в съответствие с проекта и в законоустановения срок.
5. Декларираме, че при изготвяне на офертата на представявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
6. Декларираме, че валидността на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти.
7. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:

Ванеса Юнев

Д. Петров

А. Маринов

Стартерните оловни акумулаторни батерии са произведени от МОНБАТ АД, максимум 6 месеца преди датата на доставка с напрежение и капацитет съгласно изискванията на възложителя.

Гаранционният срок е 24 месеца от датата на получаване.

Стартерните батерии отговарят на следните стандарти:

БДС EN 50342-1:2016, БДС EN 50342-2:2008/A1:2015,

БДС EN 50342-4:2009, БДС EN 50342-5:2010

№ по ред	Вид артикул	Технически характеристики (съгласно техническата спецификация на възложителя)	Количество /бр./	Производител, модел, технически спецификации и характеристики на предлаганите батерии, вкл. размери	Гаранционен срок
1	2	3	4	5	6
Стартерни батерии					
1.	Батерия	12V 50 Ah	6 бр.	МОНБАТ АД, F, 207/175/190/- стартов ток 450 A	24
2.	Батерия	12V 65 Ah	15 бр.	МОНБАТ АД, F, 242/175/190/- стартов ток 570 A	24
3.	Батерия	12V 75 Ah	36 бр.	МОНБАТ АД, F, 278/175/190/- стартов ток 670 A	24
4.	Батерия	12V 100 Ah	10 бр.	МОНБАТ АД, F, 353/175/190/- стартов ток 800 A	24
5.	Батерия	12V 170 Ah	36 бр.	МОНБАТ АД, HD, 513/223/223/- стартов ток 1200 A	24
6.	Батерия	12V 180 Ah	36 бр.	МОНБАТ АД, HD, 513/223/223/- стартов ток 1250 A	24

Технологичните, необслужваеми оловни акумулаторни батерии с имобилизиран електролит тип - VRLA произведени от Hengyang Ritar Power Co., Ltd, максимум 6 месеца преди датата на доставка, с напрежение и капацитет на моноблоковете съгласно изискванията на възложителя, блоковете са оборудвани със съединителни мостове за съединяването им в батерии.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Минималният проектен експлоатационен живот на батериите с капацитет над 100Ah е над 10 години.

Батериите отговарят на следните стандарти:

EN 60896-21, 22; BS 6290-4; EN61000-4-2, EN61000-6-1 2007, EN61000-6-3 2007, BS6290.

Акумулаторните батерии с капацитет 28 W и 38 W са клас батерии с повишено отдаване на енергия спрямо стандартните технологични батерии, със същия по размери корпус подходящи за използване в UPS, терминалът на батериите е изпълнение тип F2. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на получаване.

№ по ред	Вид артикул	Технически характеристики (съгласно техническата спецификация на възложителя)	Количество /бр./	Производител, модел, технически спецификации и характеристики на предлаганите батерии, вкл. размери	Гаранционен срок
1	2	3	4	5	6
Технологични (стационарни) батерии					
1.	Батерия	Батерия 12V/5 Ah,	20 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, RT1250, 12V/5Ah, Размер (mm): 90/70/107,	24
2.	Батерия	Батерия 12V/28 W,	1200 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, HR12-28W, 12V/7Ah, Размер (mm): 151/65/95, с повишено отдаване на енергия.	24
3.	Батерия	Батерия 12V/38 W,	200 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, HR12-38W, 12V/9Ah, Размер (mm): 151/65/95, с повишено отдаване на енергия.	24
4.	Батерия	Батерия 12V/17 Ah,	40 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, RT12180, 12V/18Ah, Размер (mm): 181/77/167	24
5.	Батерия	Батерия 12V/26 Ah,	24 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, RT12260, 12V/26Ah, Размер (mm): 166/178/125	24
6.	Батерия	Батерия 12V/40 Ah,	80 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, RA12-40, 12V/40Ah, Размер (mm): 198/166/169	24
7.	Батерия	Батерия 12V 60 Ah	40 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, RA12-65, 12V/65Ah, Размер (mm): 350/167/182	24
8.	Батерия	Батерия 12V/100 Ah,	40 бр.	МОНБАТ АД, 12MVR100, Размер (mm): 398/110/286	24
9.	Батерия	Батерия 12V/125 Ah,	32 бр.	МОНБАТ АД, 12MVR150, Размер (mm): 555/110/285	24
10.	Батерия	Батерия 12V/150 Ah,	20 бр.	МОНБАТ АД, 12MVR155L, Размер (mm): 555/125/276	24
11.	Батерия	Батерия 12V/86Ah	40 бр.	Hengyang Ritar Power Co. Ltd, RA12-100, 12V/100Ah, Размер (mm): 328/172/220, 12 години проектен живот	24

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and number 6

Технологичните, необслужваеми оловни акумулаторни батерии с имобилизиран електролит тип - VRLA произведени от МОНБАТ АД, максимум 6 месеца преди датата на доставка, с напречно и капацитет на моноблоковете съгласно изискванията на възложителя, блоковете са оборудвани със съединителни мостове за съединяването им в батерии.

Минималният проектен експлоатационен живот на батериите с капацитет над 100Ah е над 10 години.

Батериите отговарят на следните стандарти:

EN 60896-21, 22; BS 6290-4; EN61000-4-2, EN61000-6-1 2007, EN61000-6-3 2007, BS6290.

Изводите на моноблоковете да са разположени на една от късите страни на моноблока- изпълнение „ Front Terminal“.

Гаранционният срок е 24 месеца от датата на получаване.

8. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от датата на регистриране на договора в деловодната система на възложителя или до достигане максималната стойност на договора.

Забележка: Към техническото предложение участниците представят Декларация за съответствието на предложените от тях батерии със съответните спецификации или стандарти, посочени в „Техническата спецификация“- Приложение № 1 към документацията;

Дата 25.06.2018г.
Име и фамилия Седефка Петкова
Длъжност Управител
Подпис и печат _____



**СЕРТИФИКАТ -
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРОИЗХОД**

съгласно

**БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006
№ 15 / 20.06.2018г.**

Производителят на продуктите, обхванати от тази декларация, е
„МОНБАТ“ АД, София, бул. „Черни връх“ 32А, ет. 4, с производствени мощности,
памиращи се в гр. Монтана 3400, ул. „Индустиална“ 76.

Продукти, обхванати от тази декларация са оловни стартерни акумулаторни
батерии.

Обект на декларацията:

**ОЛОВНИ СТАРТЕРНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ, производство на „Монбат“
АД**

Производителят декларира на своя отговорност, че продуктите, определени по-горе
са произведени от български производител, в съответствие действащите технологични
спецификации, както и че са приложени следните стандарти:

- 1.БДС EN 50342-1:2006;
- 2.БДС EN 50342-2:2008;
- 3.БДС EN 50342-4:2009;
- 4.БДС EN 50342-5:2010;
- 5.БДС EN 50342-6:2015;
- 6.БДС EN 50272-1:2010;
- 7.БДС EN 61429:1996/A11:2004.
- 8.БДС 3974 : 1973

Акумулаторите са нови и заредени с електролит.

дата: 20.06.2018г.

„МОНБАТ“ АД





Hengyang Ritar Power Co., Ltd.
(Хънян Ритар Пауър Ко., Лимитид)

衡阳瑞达电源有限公司

No. 1 Huagong Road, Songmu Industrial Zone, Hengyang, Hunan, China
(№ 1 Хуагун Роуд, Индустриална Зона Сунму, Хънян, Хунан, Китай)
Тел.: +86-755-83475380 Факс: +86-755-83475180

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

До всички заинтересовани страни

С настоящето декларираме, че RT, HR, RA, и EV модели батерии отговарят на следните стандарти: EN 60896-21/22-2005; EN 61000-4-2; EN61000-6-1 2007, EN 61000-6-3 2007 и BS6290.

Име: Ривер Хъ (River He)
Длъжност: Мениджър продажби
Дата: 01-ви март 2018 г.
Подпис:

За и от името на
Hengyang Ritar Power Co., Ltd.
(Хънян Ритар Пауър Ко., Лимитид)

(подпис - River He)

Упълномощен(и) представител(и)

