



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: *Разяснения по постъпили запитвания в обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания с вх. № ДАЕУ-8365/01.10.2018 г. от потенциален участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 33, ал. 2 и 4 от Закона за обществените поръчки, представям следните разяснения:

Въпрос № 1: Моля да потвърдите на какъв етап се изисква удостоверение за наличие или липса на задължение на участника?

Отговор № 1: В случай, че потенциалният участник има предвид удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в Раздел II „Изисквания към участниците“, т. 1 „Лично състояние на участниците“ от документацията за участие, е указано задължението за деклариране липсата на основанията за отстраняване в Част III: Основания за изключване, букви „А“, „Б“ и „В“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), на етап подаване на оферти. На етап сключване на договор, за доказване на изискването за липса на задължения по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, избраният за изпълнител участник следва да представи в оригинал актуални документи – удостоверения от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Забележка: Възложителят няма право да изисква документи, които:

1. вече са му били предоставени или са му служебно известни, или
2. могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Въпрос № 2: Какво ниво на резервираност на инверторната система?

а. В Приложение № 1, I.2 – Таблица на опорните възли в които ще се доставят и монтират съоръжения – е посочена схема на резервираност 2N+1.

б. В Приложение № 1, III.2 – Технически изисквания за инверторната система – в т.3 е посочена схема на резервираност N+1

Моля да потвърдите кое е правилното?

Отговор № 2: Нивото на резервираност на инверторната система е N+1.

Въпрос № 3: 3. Какъв е необходимия брой акумулаторни батерии (АБ) към ТИС? -

В Приложение № 1, III.1 – Технически изисквания към ТИС е посочено, че всяка ТИС трябва да е съставена от 2 независими ТИК, т.е. схема на резервираност 2N. Всеки ТИК ли трябва да има своя акумулаторна батерия (АБ) или се изисква само една АБ за ТИС.

Отговор № 3: Всеки ТИК трябва да има акумулаторна батерия, съответно всеки ТИС следва да разполага с два броя акумулаторни батерии.

Въпрос № 4: 4. По отношение на Непрекъсваемите токозахранвания (UPS)

а). В т. 79 е посочено Режими на работа – Инвертор, Байпас, Стартиране при отсъствие на мрежово напрежение – не става ясно дали UPS трябва да притежава и трите режима или трябва да се изброят тези, които съответстват?

б). В т. 84 се изисква посочване на диапазон ли, или конкретна стойност, както е указано от Възложителя?

Отговор № 4: По подт. а): UPS следва да притежава и трите режима: Инвертор, Байпас, Стартиране при отсъствие на мрежово напрежение.

По подт. б): Следва да се посочат конкретни диапазони (работен температурен диапазон и относителна влажност) в съответствие с посочените от Възложителя граници: работен температурен диапазон: от 0° до + 45° относителна влажност: от 20% до 85% без кондензация.

С уважение, Заличено чл. 2 ЗЗЛД

Вяра Годева.....

Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в ДАЕУ, определена за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки със Заповед № ДАЕУ-6252/07.08.2018 г. на Председателя на ДАЕУ