



**ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД**

Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4
Част: Електрическа
Документ: Приложение №3
Заглавие: Количествена сметка на предпусковите дейности

№	Описание	мярка	количество
1	Измерване на преходното съпротивление заземлението на стълбове и пасарелки	бр.	5
2	Измерване на контактно съпротивление на пресови съединители, пресови клеми и мостови връзки	бр.	6
3	Измервания по КЛ: 1. Проверка на целостта и сф азирането на тоководещите жила. 2. Проверка на целостта на външната защитна обвивка на кабелите. 3. Измерване на съпротивлението на изолацията. 4. изпитване с повишено напрежение с промишлена честота 50Hz. 5. Измерване на активното съпротивление на тоководещите жила. 6. Определяне на електрическия работен капацитет на жилата. 7. Измерване на разпределението на тока при едножилни кабели.	к-т	2

гр. София,
11.06.2019